

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 10 月 14 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	10.12.9:10	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	10.13.9:14	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	10.13.9:14	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	10.14.9:19	化验室	0.12	≤1, 水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	10.14.9:19	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	10.14.9:19	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	10.14.9:19	化验室	无	无	/	
二氧化氯	10.14.9:42	化验室	0.12	出厂水中限值 0.8, 出厂水中余量≥0.1, 管网末梢水中余量≥0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn法, 以 O ₂ 计）	10.14.9:19	化验室	1.10	≤3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时≤5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 10 月 14 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	10.12.9:36	原水进口	3.4*10 ²	/	CFU/mL	
总大肠菌群	10.13.9:40	原水进口	1	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	10.13.9:40	原水进口	3.6*10 ²	≤10000	个/L	
浑浊度	10.14.9:38	原水进口	8.20	/	NTU	
色度	10.14.9:38	原水进口	15	/	度	
臭和味	10.14.9:38	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	10.14.9:38	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	10.14.9:38	原水进口	1.71	≤6	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	10.14.9:38	原水进口	0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	10.14.9:38	原水进口	8.07	6-9	/	
水温（℃）	10.14.9:38	原水进口	18.3	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	℃	
电导率	10.14.9:38	原水进口	553	/	μ S/cm	
溶解氧	10.14.9:38	原水进口	9.24	≥5	mg/L	